



پرسشنامه ایمنی گاز

مصرف کننده محترم گاز طبیعی

با سلام و احترام؛

این پرسشنامه به منظور حفظ و امنیت شما و فرزندانان در برابر حوادث گاز تهیه شده است و از آنجائیکه بیشترین حوادث همزمان با فصل سرما اتفاق می‌افتد، لذا رعایت نکات ایمنی از حساسیت بیشتری برخوردار خواهد بود. خواهشمند است پرسشنامه فوق را با دقت و با حوصله و با حضور اعضای محترم خانواده تکمیل نمایید. شایان ذکر است قبل از تکمیل پرسشنامه نسبت به مطالعه موارد پشت صفحه اقدام فرمایید تا ابهامی در پاسخ به سؤالات نداشته باشید. ضمناً هر گونه پیشنهاد و یا انتقاد خود را در خصوص پرسشنامه و یا راهنمایی‌های ایمنی با شماره تلفن: ۲۴۱۲۶۲۵ - ۲۴۱۲۰۲۵ - ۲۴۱۲۶۱۹ (۰۸۶۱) اعلام فرمائید.

- ۱- آیا بخاریهای واحد شما دارای بست و شیلنگ با طول وسایز استاندارد نصب شده است؟ بلی خیر
- ۲- آیا بخاریهای واحد شما دارای دودکش مجزا و با کلاهک H شکل می‌باشد؟ بلی خیر
- ۳- آیا آبگرمکن شما استاندارد و دارای دودکش کامل و مجزا می‌باشد؟ بلی خیر
- ۴- آیا کلیه دودکش‌ها را هنگام نصب وسایل گازسوز در آغاز فصل سرما بازدید کامل بعمل می‌آورید و از باز بودن مسیر آنها اطمینان دارید؟ بلی خیر
- ۵- آیا میدانید از بخاریهای بدون دودکش نباید در واحدهای مسکونی استفاده شود؟ بلی خیر
- ۶- آیا می‌دانید از شعله اجاق گاز برای گرم کردن واحد مسکونی و تجاری نباید استفاده کرد؟ بلی خیر
- ۷- آیا میدانید خروجی دودکش وسایل گازسوز باید به بیرون از فضای بسته هدایت شود و چنانچه در ظرف آب قرار گیرد بسیار خطرناک و موجب مرگ ساکنین خواهد شد؟ بلی خیر
- ۸- آیا میدانید در هنگام خروج از منزل به مدت طولانی (مسافرت) حتماً شیر گاز واحد خود را باید قطع کنید؟ بلی خیر
- ۹- آیا میدانید استفاده از سه راهی جهت گرفتن انشعاب بیشتر بخصوص سماور گازی بسیار خطرناک می‌باشد؟ بلی خیر
- ۱۰- آیا میدانید گاز گرفتگی یعنی چه؟ بلی خیر
- ۱۱- آیا برای اطمینان از صحت عملکرد دودکش آزمایش‌های مربوطه را می‌دانید؟ بلی خیر
- ۱۲- آیا میدانید کلیه مشترکین گاز خانگی تحت پوشش بیمه حوادث قرار دارند و هرگونه حادثه‌ای که ناشی از گاز طبیعی رخ دهد. در شهرها به تلفن ۱۹۴ و در روستاها به گازبان همان روستا باید اطلاع داده شود؟ بلی خیر

توجه : با تکمیل نمودن این پرسشنامه مواردی که پاسخ خیر داده شود بیانگر این است که خطر و حادثه ساکنین را تهدید می‌نماید و می‌بایستی جهت رفع نقص سریعاً اقدام نمایید.

راهنمایی‌های ایمنی

* مصرف هر واحد با نقشه تأیید شده منحصر به همان واحد می‌باشد و نبایستی هیچ افزایش انشعابی بدون هماهنگی با شرکت گاز انجام شود.

* کلیه مشترکین خانگی تحت پوشش حوادث بیمه ایران می‌باشند، لذا در صورت هرگونه حادثه که ناشی از گاز طبیعی باشد موضوع را به شرکت گاز و نزدیکترین شعب بیمه ایران اطلاع دهید.

* در موقع برگشت از مسافرت هنگامیکه قصد دارید شیر اصلی گاز را باز کنید در ابتدا لازم است اطمینان حاصل نمایید که کلیه شیرهای مصرف وسایل گاز سوز بسته است .

* شیلنگهای لاستیکی معمولی در برابر مواد نفتی و گازی به سرعت فاسد می‌شوند به همین دلیل برای وصل کردن اجاق گاز و سایر وسایلی که استفاده از شیلنگ برای اتصال آنها به سیستم لوله کشی گاز مجاز شناخته شده، باید از شیلنگهای لاستیکی تقویت شده (فشار قوی) که مخصوص گاز ساخته شده است استفاده نمود و طول شیلنگهای گاز نباید حداکثر از یک متر و بیست سانتی متر بیشتر باشد. شیلنگهای گاز هرگز نباید در معرض حرارت اجاق گاز و سایر وسایل گاز سوز قرار داشته باشند. برای محکم کردن شیلنگهای گاز از یک طرف به وسایل گاز سوز و از طرف دیگر به لوله کشی گاز حتماً باید از بستهای فلزی استفاده شود و با استفاده از کف صابون اطمینان حاصل نمایید که گاز از محل اتصال و یا از بدنه خود شیلنگ به بیرون نشت نمیکند.

* بدون استفاده از بست برای محکم کردن شیلنگ گاز هرگز از وسیله گاز سوز استفاده نکنید و آبگرمکن و وسایل گاز سوز را هرگز در حمام نصب نکنید.

* توجه داشته باشید بهترین و کارآمدترین دودکش، دودکشی است که از داخل کار شده و تا یک متر بالاتر از پشت بام ادامه داشته باشد و از کلاهک H شکل استفاده شود و نصب دودکش در داخل راهروها، پاسیوها و فضاهای بسته ساختمان که جریان طبیعی هوا وجود ندارد ممنوع می‌باشد و هر وسیله گاز سوز باید دارای یک دودکش مجزا و مجهز به کلاهک H باشد .

* گاز گرفتگی از حاصل سوخت و ساز ناقص گاز طبیعی بوجود می‌آید (گاز منواکسید کربن CO) گازی است بی‌رنگ، بدون بو و بی‌مزه که بسیار خطرناک است و چنانچه در فضای بسته منتشر شود موجب مسمومیت و مرگ ساکنین خواهد شد.

* از جمله عواملی که موجب انتشار گاز منواکسید کربن CO و در نهایت موجب گاز گرفتگی می‌شود نداشتن و مسدود بودن مسیر دودکش، استفاده از یک دودکش برای دو یا چند وسیله گازسوز، نداشتن کلاهک H شکل در خروجی دودکش، نصب هرگونه وسیله گازسوز به ویژه آبگرمکن در حمام، استفاده از اجاق گاز برای گرم کردن فضا، جدا شدن دودکش از اتصال خود، قراردادن خروجی دودکش در ظرف آب، استفاده از آبگرمکن در فضای کمتر از ۵۰ مترمربع و... می‌باشد.

* برای اطمینان از صحت عملکرد دودکش ۳ آزمایش آسان را می‌توان بدین شرح انجام داد.

۱- سردی دودکش نشانه عدم عبور گازهای سمی (منواکسید کربن CO) می‌باشد لذا وقتی وسیله گازسوز کار می‌کند بایستی دودکش داغ باشد. ۲- استفاده از شمع و یا شعله کبریت در محل دریچه و مبدأ دودکش در محل مصرف می‌باشد چنانچه شعله شمع یا کبریت به سمت داخل دودکش کشیده شد بیانگر این است که مکش دودکش مناسب است و اگر تغییری در شعله ایجاد شود نشان دهنده عدم مکش مناسب دودکش می‌باشد. ۳- هنگام خرید و یا اجاره خانه و قبل از وصل وسایل گازسوز به دودکش، مسیر دودکش‌ها را با یک وزنه و طناب محکم از پشت بام تا محل دریچه و مبدأ دودکش کنترل نمایید تا از باز بودن آن کاملاً مطمئن شوید.

* در صورتیکه تغییرات لوله کشی داخل واحدهای خود را دارید حتماً جهت راهنمایی به سازمان نظام مهندسی قسمت بازرسی لوله کشی گاز مراجعه نمایید.

روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی